

## IZVEŠTAJ Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



Septembar 2023.

## **1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radni nalozi shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano 70 radni nalog.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 39 radna naloga, na probleme higijene 5 odnosi se radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 26 radnih naloga.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 192, od čega se 72 % odnosi na probleme tehničkog održavanja, 2 % na čišćenje, 21% na finansije, 3 % ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbedjenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

### **1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

**Šumadijska 5** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Izdati tagovi .Ažurirane adrese stanara.

**Šumadijska 7** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Zamenje sijalice u kabini lifta.

**Šumadijska 9** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Zamenje sijalice u kabini.Preštelovana vrata na nivou -1.Prijava upravnice na čudan zvuk iz prostorije sa hidrocilima,kolega iz tehnike je isključio ,uključio drugu pumpu jer se čuju hidorcili.Kontaktiran Hydro NS

**Šumadijska 11** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Ažurirane adrese za slanje obračuna za garažna mesta.Prijavljena otpala pločica u ulazu na nivou -1.Klege iz odrzavanja zlepile pločicu.

**Šumadijska 13** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Dostavljanje obračuna pored email-a i u sanduče.

**Šumadijska 15** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Otpala fasada sa zgade,mesto je obezbedjeno,upućena prijava GDS-u.Koto izvršio sanaciju 5 cigala na fasadi u garantnom roku.

**Šumadijska 17** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.Izdati tagovi za rampu.

**Šumadijska 19** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zahtevi za naknadno ubacivanje obračuna i u sanduče pored elektronskih.Izdati tagovi za ulaz na rampu.

**Šumadijska 21** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.

**Šumadijska 22** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Prijava da je zaglavljen higijeničar u liftu.Potrebna zamena KBK-ploče-kolege iz TH lifta naručile ploču.čeka se zamena.Prijave za nepropisno parkirane motore.Ukradene ultraljubičaste sijalice za zeleni zid.Stavljene rezervne,dok se ne nabave nove.Izvodjeni su keramičarski radovi,menjane su pločice na nivoima -1 i -2 kao i u prizemlju,u ulazu.Izvodjeni su molerski radovi na nivoima -1,-2 prizemlje i ullaz.Prrijavljen problem sa ulaznim interfonskim vratima ,zamenjen je elektro prihvativnik.Radjeno je mašinsko pranje hodnika.

**Šumadijska 24** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Prijavljeni klimavi rukohvati,kolege iz TH lifta ,po prijavi pričvrstile rukohvate.Izdati su tagovi za ulaz u zgradu i rampu za garažu.Prijavljena otpala pločica na ulazu u zgradu,kolege iz tehnike sanirale otpalu pločicu.Izvršeno je otpuštanje lavabou u stanu.Izvršeno je mašinsko pranje hodnika.

**Šumadijska 26** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Preuzeti tagovi.Molba upravnika za čišćenje hodnika,zbog stanarke kojoj stalno kaplje pri odnošenju smeća.Dostava obračuna u sanduče,po prijemu elektronskog obračuna.Molba stanrke da se prebaci garažno mesto u SZ iz SZ Šumadijska br.28.Izvršeno mašinsko pranje hodnika.

**Šumadijska 28** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Skinut snimak Šlep sluzbe koja je oštetila fasadu.Posle sanacije biće ispostavljena faktura za naknadu štete.Ažurirana adresa za primanje elektronskih obračuna.U toku septembra izvršena je zamena elektro prihvativnika na interfonskim vratima kao i ekspanzionni sud.Izvršeno mašinsko pranje hodnika.

**Šumadijska 30** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Prijavljen desni rukohvat lifta ,prijavljeno da ne radi veliki lift.Ažurirana email adresa stanara za primanje obračuna.Po nalogu upravnika skinuta obaveštenja o od izvršitelja.Primedba na čišćenje velikog lifta.Prijavljeno upravniku da je neko od stanara prosuo kafu niz zidove,stepenice i prozore od 6 sprata do 5 sprata.

**Šumadijska 32** – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova. Izdati tagovi.Zamenjen po prijavi kontaktor na nivou -2.Po prijavi obezbedjenje reagovalo zbog bacanja petardi.Prijavljeno curenje na ulazu u H garažu ,Urgencija od stanre CSI i upravnika iz lamele H.

**Šumadijska 34** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Po prijavi pričvršćeni

rukohvati u liftu.Zamenje lajsne koje nedostaju na liftu.Prijava neonovana upravnika na brisanje 7 sprata posle izvodjenja radova majstor apo angažovanju upravnika.U toku izveštajnog perioda na prilaznim vratima uz saglasnost upravnika zamenjen zasun,i ekspanzionalni sud.

**Šumadijska 36** – U toku izveštajnog perioda izvršena je redovan mesečni servis lifta. Obezbedjenje prijavilo da ne radi lift na nivou -2.Vrata preštelovana,lift vraćen u funkciju.Izdati tagovi.Azurirane email adrese za dostavu elektronskih obračuna.

**Šumadijska 39** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.Prijave problema sa vratima na velikom liftu,vrata preštelovana.Prijava ood stanara da iznad njegovog garažnog mesta Jet ventilator jedan nosač visi,kolega iz tehnike reagovao po prijavi,nosač pričvršćen.Izdavani tagovi.Aktivirani PP alarmi u restoranu Hera Bistro Gate,zbog paljenja baklji od strane stanara iz ulaza zbog svadbe.Prijave za remećenje kućnog reda,reagovanje obezbedjenja po prijavi više puta u toku septembra.

**Šumadijska 47** – U toku izveštajnog perioda objavljen je redovan mesični pregled liftova.Prijava za remećenje kućnog reda.Po prijavi na nivou -1 zamenjeno napajanje i elektroprihvatanik.

**Šumadijska 49** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova.

Izvršen redovan pregled i kontrola hidrocila .

Uradjene su redovne mesečne kontrole dizel agregata.

Izvršeno kontrolno čitanje vodomera zalivnog sistema .

Izvršen pregled hidrocila,toplotnih podstanica i šahti u lameli G.

Izvršen pregled muljnih pumpi lamele CDE.

Izvršen obilazak i pregled fotonaponskih prostorija lamela CDE.

Izvršena je denzisekncija gnezda osa i stršljenova na nivou celog naselja u ulazima.

#### 1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

**Garaža CDE** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

**Garaža G** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

**Garaža H** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

**Garaža F** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

#### 1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora

- specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Od februara meseca uvedeno čekiranje obezbedjenja u toku meseca su se usaglašavali tehnički uslovi.

Što se tiče motora koji su nepropisno parkirani komunalna policija ne dolazi zbog ovog problema iako ih obaveštavamo. Kaže se obaveštenja za nepropisno parkiranje,čak i kod ulaza u zgrade.

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbedjenje je pronašlo veći broj zaboravljenih stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotineti, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohadaju deca sa posebnim potrebama.

1.4.Mesečni izveštaji

U izveštajnom periodu je bilo 57 puta oglašavanja alarma, kao posledica povećane koncentracije Co iz auspuha automobila.

Registrano je 8 puta curenja vode u garaži ,zbog obilnih padavina.Evidentirana 18 kvarova na ulaznim vratima, (interfonskim ,prilaznim i šifrovanim),smanjio se broj kvarova na liftovima, registrovano 8 kvarova od strane obezbedjenja, koji su otklonjeni.Uočena su 2 kvara na rampama.koja su otklonjena..Bilo je 8 slučajeva narušavanja reda i mira, gde je obezbeđenje uspešno intervenisalo. Bilo je 8 intervencije parking servisa i to uglavnom zbog istih automobila na mestima za invalide ispred Šuamdijske br.28 i Šumadijske br.22  
Patrola obezbeđenja je obavila 602 obilazak objekta i izlazaka po prijavi CSI-a i stanara.

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju.

Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi navedeni problemi.

**2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima**

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za avgust mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim dogadjajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.

## MESEČNI IZVEŠTAJ ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Septembar – 30. Septembar 2023.

Dokument pripemio: 4EverGreen (29.09.2023.)

|                 | OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI  | DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU | ZADNJI PUT RAЂENO  |
|-----------------|---|--|--|
| <b>TRAVNJAK</b> |   |  |  |
| 1               | Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju  | 06.09.<br>14.09.<br>29.09.             | 03.08.<br>04.08.<br>14.08.<br>15.08.<br>16.08.<br>17.08.<br>21.08.<br>23.08.<br>24.08.<br>30.08.<br>31.08. |
| 2               | Trimovanje ivica travnjaka  | 06.09.<br>14.09.<br>29.09.             | 03.08.<br>04.08.<br>14.08.<br>15.08.<br>16.08.<br>17.08.<br>21.08.<br>23.08.<br>24.08.<br>30.08.<br>31.08. |
| 3               | Vertikulacija   | /                                      | 21.03.   |
| 4               | Aeracija  | /                                      | 21.03.   |
| 5               | Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m <sup>2</sup> (ide posle aeracije)                                   | /                                      | 21.03.   |
| 6               | Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m <sup>2</sup>  | /                                      | 16.08.   |
| 7               | Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom   | /                                      | 28.07.   |
| 8               | Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m <sup>2</sup> | /                                      | 21.03.   |
| 9               | Prskanje protiv krpelja   | /                                      | 15.06  |
| 10              | Sakupljanje lišća sa travnjaka  | 26.09.                                 | 07.08.<br>08.08.   |

|   |   |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|
| 1<br>1  | Priprema travnjaka za zimski period   | /                          | /   |
| <b>DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠČARI, NISKI LIŠČARI I VISOKI ČETINARI)</b> |   |                            |   |
| 1<br>2  | Orezivanje krune  | /                          | 03.02.<br>05.02.<br>16.02.<br>18.02.  |
| 1<br>3  | Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem   | 26.09.<br>27.09.<br>28.09. | 01.08.<br>02.08.<br>04.08.<br>09.08.<br>10.08.<br>11.08.<br>17.08.<br>18.08.<br>21.08.<br>22.08.<br>25.08.<br>28.08.<br>29.08 |
| 1<br>4  | Plevljenje korova oko biljaka   | 26.09.<br>27.09.<br>28.09. | 01.08.<br>02.08.<br>04.08.<br>09.08.<br>10.08.<br>11.08.<br>17.08.<br>18.08.<br>21.08.<br>22.08.<br>25.08.<br>28.08.<br>29.08 |
| 1<br>5  | Prihrana mineralnim đubrивима   | /                          | 28.06.  |
| 1<br>6  | Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina   | 18.09.                     | 04.07.  |
| 1<br>7  | Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega | /                          | /   |
| 1<br>8  | Otresanje snega sa biljaka  | /                          | /   |
| <b>ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)</b>                           |   |                            |   |
| 1<br>9  | Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)                                     | 26.09.                     | 09.08.<br>11.08.<br>22.08.  |
| 2<br>0  | Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem   | 26.09.<br>27.09.           | 01.08.<br>02.08.  |

|                                |   |  |   |
|--------------------------------|---|--|---|
|                                |   | 28.09.   | 04.08.<br>09.08.<br>10.08.<br>11.08.<br>17.08.<br>18.08.<br>21.08.<br>22.08.<br>25.08.<br>28.08.<br>29.08.                    |
| 2<br>1                         | Plevljenje korova oko biljaka   | 04.09.<br>05.09.<br>21.09.<br>27.09.           | 01.08.<br>02.08.<br>04.08.<br>09.08.<br>10.08.<br>11.08.<br>17.08.<br>18.08.<br>21.08.<br>22.08.<br>25.08.<br>28.08.<br>29.08 |
| 2<br>2                         | Prihranjivanje mineralnim đubrivima   | /  | 28.06.  |
| 2<br>3                         | Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina   | 18.09.   | 04.07.  |
| 2<br>4                         | Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljena zbog snega                                  | /  | /   |
| 2<br>5                         | Otresanje snega sa biljaka  | /  | /   |
| <b>SISTEM ZA NAVODNJAVANJE</b> |   |  |   |
| 3<br>1                         | Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalica i redovna kontrola sistema. | 01.09.   | 07.08.<br>16.08.  |
| 3<br>2                         | Sitne popravke na mreži   | 01.09.   | 05.06.<br>21.06.<br>29.06.  |
| 3<br>3                         | Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama   | /  | /   |
| <b>DODATNE AKTIVNOSTI</b>      |   |  |   |
| 3<br>4                         | Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi   | 04.09.<br>05.09.<br>07.09.<br>08.09.<br>11.09. | 10.08.<br>16.08.<br>18.08.<br>22.08.<br>24.08.  |

|        |                                     |  |                  |
|--------|-------------------------------------|--|------------------|
|        |                                     | 12.09.<br>13.09.<br>14.09.<br>15.09.<br>19.09.<br>20.09.<br>21.09. | 25.08.<br>28.08. |
| 3<br>5 | Sadnja biljaka                      | /  | 29.03.           |
| 3<br>6 | Popravka ankera drveća - po potrebi | 25.09.<br>27.09.   | 07.07.           |

Krajem meseca se krenulo sa ankerisanjem stabala po naselju, završen je deo oko G I ispod H zgrade, sledeće se planira mali park, pa veliki, Oko zgrade F I na krajo izmedju C, D I E zgrade.

Imali smo trosak od zamene jedne PGJ prskalice u iznosu od 25 EUR, i dva pro spreja u iznosu od od po 5 EUR. Ukupno 35 EUR.

Sa postovanjem,  
direktor Dusan Koprivica 4EverGreen



## FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;  
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784



### MESEČNI IZVEŠTAJ

Dostavljamo Vam mesečni Izveštaj o pruženim uslugama FTO i PPZ na objektu-naselju „**ZEMUNSKE KAPIJE**“ za mesec Septembar 2023.godine po sledećim pitanjima.

#### 1. Vanredni događaji na objektu

U mesecu Septembru 2023.godine, nije bilo vanrednih događaja

#### 2. Protivpožarna zaštita na objektu-naselju

U proteklom mesecu alarm PP centrale se aktivirao 57 puta i to kao posledica povećane koncentracije CO iz auspuha automobila.

#### 3. Elektro,vodovodne instalacije i liftovi

- Služba patrole evidentirala je 8 kvarova na liftovima.
- Uočeno je 18 kvarova na ulaznim vratima(interfonskim, prilaznim i šifrovanim vratima)
- Tokom septembra meseca patrola je uočila curenje vode u garažama 8 puta.
- Služba patrole u toku meseca 2 puta je uočila kvarove na rampama ( F i H )

#### 4. Ostali značajni događaji na objektu – naselju „Zemunske kapije“

- Patrolna služba je reagovala 8 puta na narušavanje kućnog reda i mira, uglavnom zbog tinejdzera koje zatičemo u garažama.
- Tokom meseca bilo je 386 nepravilno parkiranih automobila na kojima je ostavljeno upozorenje;
- Parking servis je intervenisao 8 puta zbog parkiranja, i to uglavnom jedna ista vozila parkirana kod Šumadijske br. 22 i 28 .
- Komunalna milicija pozvana je 6 puta, zbog parkiranja na pešačkim prelazima i trotoarima.
- Parking kod lamele Hulaz broj 36 ima vertikalnu signalizaciju koja upozoravada su po dva krajnja mesta rezervisana za invalide, ali na tim mestima nema horizontalne signalizacije (žuta polja) te nije jasno sa kojim pravom Parking servis odnosi vozila sa tih mesta, koja nisu obeležena po propisu
- Patrolna služba je reagovala 5 puta na narušavanje kućnog reda i mira prilično obilaska ili po prijavi stanara, uglavnom zbog buke u stanovima.
- Patrole su obavile 602 redovna obilaska po zahtevu CSI i stanara.
- Svakodnevno se registruje 20-25 preuzimanja ključeva
- Dana 02.09.2023.g. u 13h i 24 minuta pa sve do 15h i 34 min došlo je do aktiviranja požarnih javljača. Posledica svadba koja je bila u naselju, a dimovi baklji koji su bili gusti dospeli su u kafić „Činka“ samim tim aktivirali javljače. Alarm je resetovan kada su se stvorili uslovi za to.
- Šumadijska br. 30 stan 58 buka zbog gledanja utakmice, stanar je opomenut tri puta na zahtev stanara. Na kraju su pozvali komunalnu policiju.



## FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;  
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784

### ZAKLJUČAK:

U mesecu Septembru napred navedena dešavanja nisu uticala na bezbednost objekta i normalan život i rad. U narednom periodu nastaviti sa redovnim praćenjem događaja u stambenim objektima-naselju i preduzimanju adekvanih mera.

Beograd, 03.10.2023.g

ZA PREDUZEĆE

Izvršni direktor:

Ljubivoje Nikolić



**MILGEN DEA**

**SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA**

**ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.**

Datum izvršenja: 29.07.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: SRP

Lokacija D.E.A.: Zemunski kvart

ostatak F

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model aggregata: 0170

Snaga aggregata: 170

Radni časovi: 19,30

**OPIS RADOVA**

|  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola antifriz u hladnjaku/dolivanje po potrebi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola filtera goriva/pritezanje                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola filtera ulja/pritezanje                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola creva goriva                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola creva vode                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola zategnutosti kaiševa                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**OPIS RADOVA**

|                                       |                                     |                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontrola izduvnih gasova              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola alternatora                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola punjača baterije             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola grejača                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Proba rada aggregata                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Agregat u auto                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: \_\_\_\_\_

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

**milgenda@gmail.com**

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



MILGEN DEA

SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

Datum izvršenja: 29.09.2023.

Korisnik: CS)

MESEC: SEP

Lokacija D.E.A.: Zemun Koprivnica

H

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model aggregata: 0170 Snaga aggregata: 120 Radni časovi: 59,00

OPIS RADOVA

|   |   |  |
|---|---|--|
| Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi         | ✓ |  |
| Kontrola antifriza u hladnjaku/dolivanje po potrebi | ✓ |  |
| Kontrola filtera goriva/pritezanje                  | ✓ |  |
| Kontrola filtera ulja/pritezanje                    | ✓ |  |
| Kontrola creva goriva                               | ✓ |  |
| Kontrola creva vode                                 | ✓ |  |
| Kontrola zategnutosti kaiševa                       | ✓ |  |
| Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode           | ✓ |  |

OPIS RADOVA

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Kontrola izduvnih gasova              | ✓ |  |
| Kontrola alternatora                  | ✓ |  |
| Kontrola punjača baterije             | ✓ |  |
| Kontrola grejača                      | ✓ |  |
| Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka | ✓ |  |
| Proba rada aggregata                  | ✓ |  |
| Agregat u auto                        | ✓ |  |

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal:

Napomena:

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

NIKOLA NOVAKOVIC

Ime i prezime ,funkcija

St. B. B. A. O. T. H.

potpis korisnika

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089

milgenda@gmail.com



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

**MILGEN DEA**

Datum izvršenja: 29.09.2023.

Korisnik: CSI

MESEC: SEP

Lokacija D.E.A.: Zemunske kape, održavač

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model aggregata: 0170 Snaga aggregata: 170 Radni časovi: 8,7

OPIS RADOVA

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola antifriza u hladnjaku/dolivanje po potrebi | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola filtera goriva/pritezanje                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola filtera ulja/pritezanje                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola creva goriva                               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola creva vode                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola zategnutosti kaiševa                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OPIS RADOVA

|                                       |                                     |                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontrola izduvnih gasova              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola alternatora                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola punjača baterije             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kontrola grejača                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Proba rada aggregata                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Agregat u auto                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: GRADJEĆI MOTOR NE RADI. (TOKOM) ITI

Aggregat ispravan za rad

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

NIKOLA NOVAKOVIC

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089

**milgenda@gmail.com**



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

MILGEN DEA

Datum izvršenja: 25.05.2023

Korisnik: CSI

MESEC: SEP

Lokacija D.E.A.: ZEMUNSKIE KAPIJE, OBREGAT C

Kontakt osoba:

Tel.broj:

Model agregata: C170 Snaga aggregata: 170 Radni časovi: 26,67

OPIS RADOVA

|  |   |  |
|--|---|--|
| Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi        | ✓ |  |
| Kontrola antifiza u hladnjaku/dolivanje po potrebi | ✓ |  |
| Kontrola filtera goriva/pritezanje                 | ✓ |  |
| Kontrola filtera ulja/pritezanje                   | ✓ |  |
| Kontrola creva goriva                              | ✓ |  |
| Kontrola creva vode                                | ✓ |  |
| Kontrola zategnutosti kaiševa                      | ✓ |  |
| Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode          | ✓ |  |

OPIS RADOVA

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Kontrola izduvnih gasova              | ✓ |  |
| Kontrola alternatora                  | ✓ |  |
| Kontrola punjača baterije             | ✓ |  |
| Kontrola grejača                      | ✓ |  |
| Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka | ✓ |  |
| Proba rada aggregata                  | ✓ |  |
| Agregat u auto                        | ✓ |  |

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal:

Napomena: GRADITI RADI ARI ISPRAVNOST NE SAKI U 400°

NEGO BE 65°

AGREGAT ISPRAVNO ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime ,funkcija

potpis korisnika

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089

milgenda@gmail.com



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000726

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 22       |                 |               |
| Fabrički broj:           | 152210              | Broj u objektu: | L20ESX1       |
| Ime i prezime radnika 1: | Milovan Pavlović    | 2:              |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | Redovan tok         |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023 Potpis radnika Milovan Potpis stranke Benja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000529

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 24       |                 |               |
| Fabrički broj:           | 152224              | Broj u objektu: | L10ES         |
| Ime i prezime radnika 1: | Milovan Pavlović    | 2:              |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | Redovan tok         |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023 Potpis radnika Milovan Potpis stranke Benja



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009222

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

VELIKI

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Ime klijenta:            | ŽUMADIJSKA 36 ZEMUN                               |               |
| Fabrički broj:           | Broj u objektu:                                   |               |
| Ime i prezime radnika 1: | DOROTTA M   | 2:            |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                               | Intervencija: |
| Opis radova:             | IZVRŠEN REDOVNI SERVIS<br>LIFTA ZA SEPTEMBAR 2023 |               |
| Utrošeno vreme:          |   |               |
| Utrošeni materijal:      |   |               |
| Šifra dela               | Opis  | Količina      |
|                          |   |               |
|                          |   |               |
|                          |   |               |
|                          |   |               |
| Napomene:                |   |               |

Datum 20.9.2023 Potpis radnika M Potpis stranke \_\_\_\_\_



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009521

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MACI

|                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| Ime klijenta:            | ŽUMADIJSKA 36 ZEMUN                         |               |
| Fabrički broj:           | Broj u objektu:                             |               |
| Ime i prezime radnika 1: | DOROTTA                                     | 2:            |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                         | Intervencija: |
| Opis radova:             | IZVRŠEN REDOVNI SERVIS ZA<br>SEPTEMBAR 2023 |               |
| Utrošeno vreme:          |   |               |
| Utrošeni materijal:      |   |               |
| Šifra dela               | Opis  | Količina      |
|                          |   |               |
|                          |   |               |
|                          |   |               |
|                          |   |               |
| Napomene:                |   |               |

Datum 20.9.2023 Potpis radnika M Potpis stranke \_\_\_\_\_



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009573

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |  |                 |        |
|--------------------------|--|-----------------|--------|
| Ime klijenta:            | ŠUMADIJSKA 30                            |                 |        |
| Fabrički broj:           | 1:                                       | Broj u objektu: | Venice |
| Ime i prezime radnika 1: | Dobrota                                  | 2:              | venice |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                      | Intervencija:   |        |
| Opis radova:             | Izvršen je održavanje<br>Sav 15.09.2023. |                 |        |
| Utrošeno vreme:          |  |                 |        |
| Utrošeni materijal:      |  |                 |        |
| Šifra dela               | Opis                                     | Količina        |        |
|                          |  |                 |        |
|                          |  |                 |        |
|                          |  |                 |        |
|                          |  |                 |        |
| Napomene:                |  |                 |        |

Datum 20.09.23

Potpis radnika

Potpis stranke



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009323

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |  |                 |
|--------------------------|--|-----------------|
| Ime klijenta:            | ŠUMADIJSKA 30. ZEMUN                       |                 |
| Fabrički broj:           | 1:   | Broj u objektu: |
| Ime i prezime radnika 1: | Dobrota M                                  | 2: ZORKIĆ       |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                        | Intervencija:   |
| Opis radova:             | IZVRŠEN SAVIŠ. CIPAN<br>ZA SEPTEMBAR 2023. |                 |
| Utrošeno vreme:          |  |                 |
| Utrošeni materijal:      |  |                 |
| Šifra dela               | Opis                                       | Količina        |
|                          |  |                 |
|                          |  |                 |
|                          |  |                 |
|                          |  |                 |
| Napomene:                |  |                 |

Datum 20.9.23

Potpis radnika

Potpis stranke



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004398

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 21       |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Fabrički broj:           | 151432              | Broj u objektu: |               |
| Ime i prezime radnika 1: | Milovan Pavlović    | 2:              |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | REDOVNI SERVIS      |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023 Potpis radnika Milovan Potpis stranke Zoran



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000783

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 22       |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Fabrički broj:           | 152307              | Broj u objektu: | L1261         |
| Ime i prezime radnika 1: | Milovan Pavlović    | 2:              |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | REDOVNI SERVIS      |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023 Potpis radnika Milovan Potpis stranke Zoran



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009275

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MALI

| Ime klijenta:            | SUMADIJ SDA 32      |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Fabrički broj:           |                     |                 |
| Ime i prezime radnika 1: | DOPOTA M            | Broj u objektu: |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | Intervencija:   |
| Opis radova:             | IZVRSNA SERVISNA 2A |                 |
| Utrošeno vreme:          | SEPTEMBAR 2023      |                 |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
| Napomene:                |                     |                 |

Datum 20.9.2023 Potpis radnika 4 Potpis stranke \_\_\_\_\_



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

№ 009372

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:            | SUMADIJ SDA 32   |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|
| Fabrički broj:           |  |                       |
| Ime i prezime radnika 1: | DOPOTA M   | Broj u objektu: VENUS |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                                    | Intervencija:         |
| Opis radova:             | IZVRSNA SERVISNA 2A KOSOVSKA<br>SOKA 5 UZ DOORUŠE 2023 |                       |
| Utrošeno vreme:          |  |                       |
| Utrošeni materijal:      |  |                       |
| Šifra dela               | Opis   | Količina              |
|                          |  |                       |
|                          |  |                       |
|                          |  |                       |
|                          |  |                       |
| Napomene:                |  |                       |

Datum 20.09.23 Potpis radnika 8 Potpis stranke \_\_\_\_\_



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004496

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJKA 17        |                 |               |
| Fabrički broj:           | 151438              | Broj u objektu: |               |
| Ime i prezime radnika 1: | MILORAD Pavlović    |                 |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | Renovacija lifta    |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023 Potpis radnika Milorad Potpis stranke Bogdan



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004438

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJKA 19        |                 |               |
| Fabrički broj:           | 151443              | Broj u objektu: |               |
| Ime i prezime radnika 1: | MILORAD Pavlović    |                 |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | Renovacija lifta    |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023 Potpis radnika Milorad Potpis stranke Bogdan



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009426

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

MALI

| Ime klijenta:            | SUMADISKA 34 ZEMUN                  |               |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Fabrički broj:           |                                     |               |
| Ime i prezime radnika 1: | DOSROTA                             |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                 | Intervencija: |
| Opis radova:             | IZVRŠEN SERVIS 2A<br>SEPTEMBAR 2023 |               |
| Utrošeno vreme:          |                                     |               |
| Utrošeni materijal:      |                                     |               |
| Šifra dela               | Opis                                | Količina      |
|                          |                                     |               |
|                          |                                     |               |
|                          |                                     |               |
|                          |                                     |               |
| Napomene:                |                                     |               |

Datum 20.9.2023. Potpis radnika MJ Potpis stranke \_\_\_\_\_



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: KOPIJA

Nº 009477

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

VEĆI

| Ime klijenta:            | SUMADISKA 34                        |               |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Fabrički broj:           |                                     |               |
| Ime i prezime radnika 1: | DOSROTA                             |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                 | Intervencija: |
| Opis radova:             | IZVRŠEN SERVIS 2A<br>SEPTEMBAR 2023 |               |
| Utrošeno vreme:          |                                     |               |
| Utrošeni materijal:      |                                     |               |
| Šifra dela               | Opis                                | Količina      |
|                          |                                     |               |
|                          |                                     |               |
|                          |                                     |               |
|                          |                                     |               |
| Napomene:                |                                     |               |

Datum 20.09.23 Potpis radnika AJ Potpis stranke \_\_\_\_\_



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

007146

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:         | SUMADIJSKA 5          |                 |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Fabrički broj:        | 151500                | Broj u objektu: |  |
| Ime i prezime radnika | 1: Miroslav Pavlović  | 2:              |  |
| Vrsta radova          | Redovno održavanje: ✓ | Intervencija:   |  |
| Opis radova:          | REDOVNA KONTROLA      |                 |  |
| Utrošeno vreme:       |                       |                 |  |
| Utrošeni materijal:   |                       |                 |  |
| Šifra dela            | Opis                  | Količina        |  |
|                       |                       |                 |  |
|                       |                       |                 |  |
|                       |                       |                 |  |
|                       |                       |                 |  |
| Napomene:             |                       |                 |  |

Datum 02.09.2023 Potpis radnika Miroslav Pavlović Potpis stranke B. J.



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006194

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:         | SUMADIJSKA 7          |                 |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Fabrički broj:        | 151495                | Broj u objektu: |  |
| Ime i prezime radnika | 1: Miroslav Pavlović  | 2:              |  |
| Vrsta radova          | Redovno održavanje: ✓ | Intervencija:   |  |
| Opis radova:          | REDOVNA KONTROLA      |                 |  |
| Utrošeno vreme:       |                       |                 |  |
| Utrošeni materijal:   |                       |                 |  |
| Šifra dela            | Opis                  | Količina        |  |
|                       |                       |                 |  |
|                       |                       |                 |  |
|                       |                       |                 |  |
|                       |                       |                 |  |
| Napomene:             |                       |                 |  |

Datum 02.09.2023 Potpis radnika Miroslav Pavlović Potpis stranke B. J.



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004089

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 13       |                 |
| Fabrički broj:           | 151428              | Broj u objektu: |
| Ime i prezime radnika 1: | Milorad Pavlović    | 2:              |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | Intervencija:   |
| Opis radova:             | Redovanje pravlj    |                 |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
| Napomene:                |                     |                 |

Datum 11.09.2023 Potpis radnika Milorad Potpis stranke B-J



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 007901

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 15       |                 |
| Fabrički broj:           | 151428              | Broj u objektu: |
| Ime i prezime radnika 1: | Milorad Pavlović    | 2:              |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | Intervencija:   |
| Opis radova:             | Redovanje pravlj    |                 |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
|                          |                     |                 |
| Napomene:                |                     |                 |

Datum 11.09.2023 Potpis radnika Milorad Potpis stranke B-J



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000581

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 24       |                 |               |
| Fabrički broj:           | 152217              | Broj u objektu: | 202511        |
| Ime i prezime radnika 1: | Milivoj Pavlović    |                 |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | Reparacija lifta    |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 12.09.2023

Potpis radnika *Milivoj P.*

Potpis stranke *B-J*

|                          |                     |                 |               |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 26       |                 |               |
| Fabrički broj:           | 152231              | Broj u objektu: | 21101         |
| Ime i prezime radnika 1: | Milivoj Pavlović    |                 |               |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | ✓               | Intervencija: |
| Opis radova:             | Reparacija lifta    |                 |               |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |               |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |               |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
|                          |                     |                 |               |
| Napomene:                |                     |                 |               |

Datum 11.09.2023

Potpis radnika *Milivoj P.*

Potpis stranke *B-J*



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000679

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |          |
|--------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 26       |                 |          |
| Fabrički broj:           | 152238              | Broj u objektu: | L2DE JX1 |
| Ime i prezime radnika 1: | Miomir Pavlović     | 2:              |          |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | Intervencija:   |          |
| Opis radova:             | Renovacija stvari   |                 |          |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |          |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |          |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |          |
|                          |                     |                 |          |
|                          |                     |                 |          |
|                          |                     |                 |          |
|                          |                     |                 |          |
| Napomene:                |                     |                 |          |

Datum 21.09.2023 Potpis radnika Миомир Ђ Potpis stranke Б-Ј



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

Nº 000326

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                     |                 |        |
|--------------------------|---------------------|-----------------|--------|
| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 28       |                 |        |
| Fabrički broj:           | 152245              | Broj u objektu: | L12EVI |
| Ime i prezime radnika 1: | Miomir Pavlović     | 2:              |        |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: | Intervencija:   |        |
| Opis radova:             | Renovacija stvari   |                 |        |
| Utrošeno vreme:          |                     |                 |        |
| Utrošeni materijal:      |                     |                 |        |
| Šifra dela               | Opis                | Količina        |        |
|                          |                     |                 |        |
|                          |                     |                 |        |
|                          |                     |                 |        |
|                          |                     |                 |        |
| Napomene:                |                     |                 |        |

Datum 02.09.2021 Potpis radnika Миомир Ђ Potpis stranke Б-Ј



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006044

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                       |                 |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Ime klijenta:            | SUMADIJKA 9           |                 |  |
| Fabrički broj:           | 151490                | Broj u objektu: |  |
| Ime i prezime radnika 1: | M. Mihaljko Pavlović  | 2:              |  |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: ✓ | Intervencija:   |  |
| Opis radova:             | Reparacija servisa    |                 |  |
| Utrošeno vreme:          |                       |                 |  |
| Utrošeni materijal:      |                       |                 |  |
| Šifra dela               | Opis                  | Količina        |  |
|                          |                       |                 |  |
|                          |                       |                 |  |
|                          |                       |                 |  |
|                          |                       |                 |  |
| Napomene:                |                       |                 |  |

Datum 01.05.2023

Potpis radnika Mihaljko

Potpis stranke B. J.



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

004337

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

|                          |                       |                 |  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Ime klijenta:            | SUMADIJKA 11          |                 |  |
| Fabrički broj:           | 151427                | Broj u objektu: |  |
| Ime i prezime radnika 1: | M. Mihaljko Pavlović  | 2:              |  |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje: ✓ | Intervencija:   |  |
| Opis radova:             | Reparacija servisa    |                 |  |
| Utrošeno vreme:          |                       |                 |  |
| Utrošeni materijal:      |                       |                 |  |
| Šifra dela               | Opis                  | Količina        |  |
|                          |                       |                 |  |
|                          |                       |                 |  |
|                          |                       |                 |  |
|                          |                       |                 |  |
| Napomene:                |                       |                 |  |

Datum 10.05.2023

Potpis radnika Mihaljko

Potpis stranke B. J.



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of TK Elevator  
for Serbia, Montenegro & Macedonia

Primerak: ORIGINAL

№ 000478

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 28      |                 |          |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------|
| Fabrički broj:           | 152252             | Broj u objektu: | L2 DESNI |
| Ime i prezime radnika 1: | Milivoj Pavlović   | 2:              |          |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje | Intervencija:   |          |
| Opis radova:             | Reparacija spina   |                 |          |
| Utrošeno vreme:          |                    |                 |          |
| Utrošeni materijal:      |                    |                 |          |
| Šifra dela               | Opis               | Količina        |          |
|                          |                    |                 |          |
|                          |                    |                 |          |
|                          |                    |                 |          |
|                          |                    |                 |          |
| Napomene:                |                    |                 |          |

Datum 02.09.2023

Potpis radnika Murphy b

Potpis stranke

B. J.

Primerak: ORIGINAL

006195



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:            | SUMADIJSKA 7              |                 |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Fabrički broj:           | 151495                    | Broj u objektu: |
| Ime i prezime radnika 1: | Milivoj Pavlović          | 2:              |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje        | Intervencija:   |
| Opis radova:             | ZAMENKA SIJALICE U KABINI |                 |
| Utrošeno vreme:          |                           |                 |
| Utrošeni materijal:      |                           |                 |
| Šifra dela               | Opis                      | Količina        |
|                          | XLED SIJALICA             | 1 kom           |
|                          |                           |                 |
|                          |                           |                 |
|                          |                           |                 |
| Napomene:                |                           |                 |

Datum 11.09.2023

Potpis radnika Murphy b

Potpis stranke

R. J.



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja



TH Lift d.o.o.

Exclusive distributor of ThyssenKrupp  
Elevator for Serbia & Montenegro  
and Macedonia

Primerak: ORIGINAL

006045

IZVEŠTAJ O ODRŽAVANJU I INTERVENCIJI

| Ime klijenta:            | SUMADIJ SKA 9                       |                 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Fabrički broj:           | 1514 90                             | Broj u objektu: |
| Ime i prezime radnika 1: | Milivoj Pavlović                    |                 |
| Vrsta radova             | Redovno održavanje:                 | Intervencija:   |
| Opis radova:             | REPAIR<br>ZAMENHA SIJALICE U KABINI |                 |
| Utrošeno vreme:          |                                     |                 |
| Utrošeni materijal:      |                                     |                 |
| Šifra dela               | Opis                                | Količina        |
|                          | SIJALICA LEO                        | 1kom            |
|                          |                                     |                 |
|                          |                                     |                 |
| Napomene:                |                                     |                 |

Datum 11.09.2023 Potpis radnika Milivoj P Potpis stranke Bogja



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>David Pajić DAKA DOO<br/>Dunavska 67<br/>11060 Beograd<br/><br/>SERVISNI PUNKT.....<br/><br/>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje: LEVI</p>  |  | Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09688</b>     |  |
| <p>Opravku - servisiranje izvršili</p> <p>1. ILIĆ NEMANJ<br/>2. ....<br/>3. LAZIĆ Z<br/>4. ....</p>  |  | <p>Opravka - servisiranje izvršeno<br/>dana 01. 09. 2025. god.</p> |  |
| <p>Korisnik: S. STANARA<br/>Ulica i broj: SUMADSKA 39<br/>Mesto: BG</p> <p>Vrsta dizalice: EL<br/>Broj stanice:<br/>Nosivost: ..... kp.<br/>Brzina vožnje: ..... m/sek<br/>Vrsta prilaznih vrata:<br/>Vrsta el. komande:<br/>Broj prilaza: .....</p> |  | <p>1. Izvršen rad: REDOVAN SERVIS LIFTA</p>                        |  |
| <p>Potpis montera: </p>  |  | <p>Overava korisnik: </p>  |  |



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>David Pajić DAKA DOO<br>Dunavska 67<br>11060 Beograd<br><br>SERVISNI PUNKT..... | Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09636</b>                 |   |
| Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....<br><i>DESNI</i>   | 1. Opravku - servisiranje izvršili<br>2. .....<br>3. <i>LAZIC Z</i><br>4. .... | Opravka - servisiranje izvršeno<br>dana <i>01.09.2022.</i> god. |
| Korisnik: <i>S. STANARA</i><br>Ulica i broj: <i>BUNADJSKA 30</i><br>Mesto: <i>BG</i>   | 1. Izvršen rad: <i>REDOVAN SERVIS LIFTA</i>                                    |   |
| Vrsta dizalice: <i>EL</i>  |  |   |
| Broj stanice:  |  |   |
| Nosivost:..... kp.   |  |   |
| Brzinu vožnje:..... m/sek  |  |   |
| Vrsta prilaznih vrata:   |  |   |
| Vrsta el. komande:   |  |   |
| Broj prilaza.....  |  |   |
| Potpis montera:<br><i>J. J. Božul</i>  |  | Overava korisnik:<br><i>Jurija Gagarina</i>                     |



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>David Pajić DAKA DOO</b><br>Dunavska 67<br>11060 Beograd<br><br>SERVISNI PUNKT.....<br><br>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....<br><i>Леги</i> | Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>133636</b>                  |   |
| Opravku - servisiranje izvršili   | 1. <i>Илије Немања</i><br>2. <i>Давид Ђереко</i><br>3. ....<br>4. ....           | Opravka - servisiranje izvršeno<br>dana <i>01.09.</i> 20 <i>23</i> god. |
| Korisnik: <i>С. СТАНАРА</i><br>Ulica i broj: <i>Улица Јурија Гагарина 47</i><br>Mesto: <i>Земун</i>   | 1. Izvršen rad: <i>Редовање Српсог лифта</i><br>.....<br>.....<br>.....<br>..... |   |
| Vrsta dizalice: <i>С1</i><br>Broj stanice: .....  | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |   |
| Nosivost: ..... kp.   | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |   |
| Brzina vožnje: ..... m/sek  | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |   |
| Vrsta prilaznih vrata: .....  | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |   |
| Vrsta el. komande: .....  | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |   |
| Broj prilaza: .....   | .....<br>.....<br>.....<br>.....   |   |
| Potpis montera:<br><i>Илије Немања</i>  |  | Overava korisnik:<br><i>Давид Ђереко</i>                                |



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

**DAKA**  
David Pajić DAKA DOO  
Dunavska 67  
11060 Beograd

SERVISNI PUNKT.....

Broj ugovora za  
izvršene opravke  
ili servisiranje.....  
*ДСЧИ*

Korisnik: *С. СТАНАРА*  
Ulica i broj: *ВУМАДИЋИЦА 47*  
Mesto: *ЗЕМУН*

Vrsta dizalice: *СЛ*

Broj stанице: .....

Nosivost: ..... kp.

Br. pomoćne vožnje: ..... m/sek

Vrsta prilaznih vrata: .....

Vrsta el. komande: .....

Broj prilaza: .....

Potpis montera:  
*Илија Немања*

Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta

**09536**

Opravku -  
- servisiranje  
izvršili

1. *Илија Немања*  
2. *Лазић Ђорђо*  
3. ....  
4. ....

Opravka - servisiranje izvršeno

dana *01. 09.* 20 *23* god.

1. Izvršen rad: *Ремонт Сервис лифта*

Overava korisnik:



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

|  |  |  |
|--|--|--|
| <br><b>David Pajić DAKA DOO</b><br>Dunavska 67<br>11060 Beograd<br><br>SERVISNI PUNKT.....<br><br>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <b>Леви</b> | <b>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta</b> <b>09786</b>    |  |
| <br><br>Opravku - servisiranje izvršili<br>1. <b>Иван Немања</b><br>2. <b>Лазар Ђеко</b><br>3. <b>Доктор Никола</b><br>4. ....                                       | Opravka - servisiranje izvršeno<br>dana <b>04. 09.</b> 20 <b>23</b> god. |  |
| Korisnik: <b>С. СТАНАРА</b><br>Ulica i broj: <b>УМАГНИЦА 49</b><br>Mesto: <b>Земун</b>   | 1. Izvršen rad: <b>Регулације Срвоне листа</b>                           |  |
| Vrsta dizalice: <b>С1</b>  |  |  |
| Broj stanice:  |  |  |
| Nosivost: ..... kp.  |  |  |
| Brzinu nožnje: ..... m/sek   |  |  |
| Vrsta prilaznih vrata:   |  |  |
| Vrsta el. komande:   |  |  |
| Broj prilaza:  |  |  |
| Potpis montera:<br><b>Иван Немања</b>  |  | Overava korisnik:<br><b>С. СТАНАРА</b> |



Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>David Pajić DAKA DOO<br/>Dunavska 67<br/>11060 Beograd</p> <p>SERVISNI PUNKT.....</p> <p>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>Десни</u></p> | <p>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09588</b></p> <p>Opravku - servisiranje izvršili</p> <p>1. <u>Иљут НСМАЊА</u><br/>2. <u>Лазић Жељко</u><br/>3. <u>Досコјић Никола</u><br/>4. ....</p> <p>Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>04.09.2023.</u> god.</p> <p>1. Izvršen rad: <u>Регулација Сепонс лифта</u></p> <p>Potpis montera: <u>Иљут Никола</u></p> <p>Ovjerava korisnik: <u>Иво Јовановић</u></p> |  |
|---|---|--|



---

**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja**

---