

## IZVEŠTAJ Sistema redovnog održavanja, naselja Zemunske kapije



**Decembar 2023.**

## **1. Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

Menadžment i tehnička služba su redovno obilazili ulaze i vršili kontrolu. Dodatno, obezbeđenje je ukazivalo na tehničke probleme koje je uočavalo u toku patrole. Na bazi ovih aktivnosti, otvarani su radni nalози shodno problemu koji je nastao.

U toku izveštajnog perioda, za sve izvršioce, na svim delovima objekata otvoreno je i realizovano 71 radni nalog.

Od navedenih naloga na tekuće tehničko održavanje odnosi se 27 radna naloga, na probleme higijene 8 odnosi se radnih naloga i na administraciju i finansije odnosi se 36 radnih naloga.

Stanari su tokom izveštajnog perioda imali dostupan call centar 00:24 sata.

Ukupan broj poziva je: 76, od čega se 33% odnosi na probleme tehničkog održavanja, 4 % na čišćenje, 55 % na finansije, 9 % ostali zahtevi (pitanja vezana za higijenu, za sisteme tehničkog održavanja, preporuka majstora stanarima koji imaju kvar u stanu, prijavljivanja koja zahtevaju intervenciju obezbeđenja, prijave buke kod komšija, nepropisna parkiranja, informacije o reklamacijama).

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem mejla pa im se mejlom i odgovara.

Stanari se obraćaju CSI-ju zahtevima i putem vibera pa im se na taj način odgovara, ali ovaj način nije dobro rešenje, jer se pri velikom broju poruka na dnevnom nivou nešto može preskočiti.

### **1.1 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u ulazima u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)**

U daljem tekstu naglašavamo pojedina dešavanja karakteristična za Stambene zajednice, parcele, i garaže.

**Šumadijska 5** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Na vratima na nivou -1 postavljen veliki diplomat.

**Šumadijska 7** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Reklamacija na čišćenje, po obavljenoj dimanici nije bilo po planu, kolege zaduzene za higijenu. Reklamacija je uložena na nalepnice u liftovima, Th lift je dostavio i izvršena je zamena.

**Šumadijska 9** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Reklamacija na čišćenje lifta, naknadno je čišćen lift, kako bi se fleke odstranile. Izdati tagovi.

**Šumadijska 11** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Po prijavi popravljene lampe na izlazu iz garaže.

**Šumadijska 13** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.

**Šumadijska 15** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Popravljen je dugme 0 u kabini lifta. Azurirane adrese za dostavu obračuna.

**Šumadijska 17** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Izvršena zamena dugmića na sprat broj 4 i za pozivanje call centra u kabini.

**Šumadijska 19** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta.

**Šumadijska 21** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Zalepljena je pločica u ulazu. Po nalogu upravnice, ponovo čišćen lift, ali je lift oštećen i nije moguće skinuti fleke.

**Šumadijska 22** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Ram ogledala u lift je prijavljen da je olabavio, naručeni novi držaci za ogledala.

**Šumadijska 24** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Zamenjen taster na nivou -1.

**Šumadijska 26** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Izvršena popravka brave za prinudno zaustavljanje lifta na sedmom spratu, zamenjen je displej u kabini lifta. Čeka se naručen senzor za svetla na ulazu u zgradu. Zamenjen je taster svetla i vrata na nivou -1. Postavljeni diplomati na nivou -1. i nivou -2.

**Šumadijska 28** – Obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Po prijavi da ne radi mali lift, lift je resetovan od kolega iz Th lifta.

**Šumadijska 30** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled lifta. Na drugom spratu zamenjena tinjalica na prekidaču za svetlo.

**Šumadijska 32** – U toku izveštajnog perioda obavljen redovan mesečni pregled liftova. Nameštena maska na bravi na ulaznim vratima.

**Šumadijska 34** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Po prijavi resetovan kontoler u malom liftu. Ulazna vrata naštelovana. Po prijavi proverena rampa na izlazu iz garaže-rampa u ispravnom stanju.

**Šumadijska 36** – U toku izveštajnog perioda izvršena je redovan mesečni servis lifta. Po prijavi popravljen dugme PR u velikom liftu. Prijavljeno ponovno curenje u haustoru u lameli H, GDS-u od strane upravnika. U ulazu razvaljeno sanduče stanarke. Sanduče naručeno.

**Šumadijska 39** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Problem sa malim liftom, potrebno zameniti graničnik brzine, dostavljena ponuda, čeka se izveštaj o kvaru. Popravljen vrata na nivou -1. Na ulaznim intefonskim vratima postavljena dva zasuna. Evergreen postavio nove biljke u zardinjeri u ulazu.

**Šumadijska 47** – U toku izveštajnog perioda objavljen je redovan mesečni servis liftova. Na interfonskim vratima zamenjen elektroprihvatačnik.

**Šumadijska 49** – U toku izveštajnog perioda obavljen je redovan mesečni pregled liftova. Vršeni su pregledi pumpi u toplotnoj postanici od strane Zidara, GDS-a i Toplane, kao i podizvođača Zidara. I ako je proizvođač buke vraćena je na stari režim rada. Upućena je ponovljena prijava i urgencija gds-a zbog vibracija cevi i buke u stanu iznad. Kao odgovorna primdbu, postavljaju se izolacije zvučne u toplotnoj podstanici.

Izvršen redovan pregled i kontrola hidrocila .

Uradjene su redovne mesečne kontrole dizel agregata.

Izvršeno kontrolno čitanje vodomera zalivnog sistema .

Izvršen pregled hidrocila, toplotnih podstanica i šahti u lameli G.

Izvršen pregled muljnih pumpi lamele CDE.

Izvršen obilazak i pregled fotonaponskih prostorija lamela CDE.

Izvršena je zamena 4 plafonjere u lameli CDE.

Izvršeno je čišćenje kanalica u garaži lamele G .

### 1.2 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje u garažama i na otvorenom parkingu (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

**Garaža CDE** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

**Garaža G** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

**Garaža H** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

**Garaža F** U izveštajnom periodu garaža je redovno mašinski oprana.

### 1.3 Evidentirane prijave i uočene stavke za izvršenje na parceli (u skladu sa Prilozima iz Ugovora – specifikacija aktivnosti sa dinamikom)

I dalje postoji problem nepropisnog parkiranja. Postavljaju se obaveštenja i zove se komunalna policija, pauk. Komunalna policija je dolazila zbog vozila koja su parkirana na glavnoj saobraćajnici naselja, invalidskim mestima i pešačkim prelazima. Veliki problem je parkiranje vozila kod pp izlaza. Parkiraju se uvek ista vozila i vlasnici ne reaguju na postavljena obaveštenja da se nalaze na mestu na kojem je parkiranje zabranjeno.

Od februara meseca uvedeno čekiranje obezbeđenja u toku meseca su se usaglašavali tehnički uslovi.

Što se tiče motora koji su nepropisno parkirani komunalna policija ne dolazi zbog ovog problema iako ih obaveštavamo. Kaže se obaveštenja za nepropisno parkiranje, čak i kod ulaza u zgrade.

Na parceli, pretežno u parkovima, obezbeđenje je pronašlo veći broj zaboravljenih stvari. To su: lopte, kape, igračke, trotineti, ključevi, kartice, novčanici... Pronadjene stvari se oglašavaju na viber info grupu. Ukoliko se vlasnici ne pojave u roku od mesec dana, izgubljene dečije stvari će se donirati obližnjoj školi koju pohađaju deca sa posebnim potrebama.

#### 1.4. Mesečni izveštaji

U izveštajnom periodu je bilo 96 puta oglašavanja alarma, kao posledica povećane koncentracije Co iz auspuha automobila.

Evidentirana je 19 kvarova na ulaznim vratima, (interfonskim ,prilaznim i šifrovanim), nije bilo prijave kvarova na liftovima. Nije bilo kvara na rampama. Nije bilo slučajeva narušavanja reda i mira..Primećeno dosta dece na biciklima i električnim trotinetima koji svojom brzinom ugrožavaju bezbednost. Tokom meseca bilo je 492 nepravilno parkirana automobila: parking servis intervenisao 2 puta u lameli G.

Patrola obezbeđenja je obavila 605 obilazak objekta I izlazaka po prijavi CSI-a i stanara.

Navedeni događaji nisu negativno uticali na bezbedan život i rad u naselju.

Pravovremenim angažovanjem službenika obezbeđenja rešavani su svi navedeni problemi.

#### **2. Uplate i dugovanja stanara za troškove održavanja, izdavanje obračuna stanarima**

Tokom izveštajnog perioda stanarima je dostavljen obračun za oktobar mesec.

Što se tiče rada call centra 24 časa stojimo na raspolaganju stanarima. Rad info NZK grupe pomaže u informisanju stanara. Na sajtu nzk.rs možete da se informišete o aktuelnim događajima vezano za naselje. Na sajtu postoji mogućnost da proverite stanje na računu stambene zajednice. Još jednom molimo stanare da prijave prosledjuju pozivanjem call centra i slanjem mejla.

Izveštaj izradio: CSI Stambeno d.o.o.

### MESEČNI IZVEŠTAJ ODRŽAVANJA ZELENILA

Objekat: **Zemunske Kapije**

Period: 01. Decembar – 31. Decembar 2023.

Dokument pripremio: 4EverGreen (04.01.2024.)

	OPIS REDOVNIH AKTIVNOSTI	DATUMI IZVRŠENJA U POSMATRANOM PERIODU	ZADNJI PUT RAĐENO
<b>TRAVNJAK</b>			
1	Košenje i odvoz pokošene trave na deponiju	01.12. 04.12.	01.11. 02.11. 07.11. 10.11.

2	Trimovanje ivica travnjaka	01.12. 04.12.	01.11. 02.11. 07.11. 10.11.
3	Vertikulacija	/	21.03.
4	Aeracija	/	21.03.
5	Podsejavanje odgovarajućom travnom smešom 20g/m <sup>2</sup> (ide posle aeracije)	/	21.03.
6	Prihranjivanje mineralnim đubrivima 40g/m <sup>2</sup>	/	21.11.
7	Tretiranje travnjaka selektivnim herbicidom	/	28.07.
8	Reparacija i popravka, oštećenih delova travnjaka, ukoliko oštećene površine ne prelaze površinu od 1m <sup>2</sup>	/	21.03.
9	Prskanje protiv krpelja	/	15.06
1 0	Sakupljanje lišća sa travnjaka	01.12. 04.12. 05.12. 06.12. 07.12. 08.12. 11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12.	02.11. 03.11. 06.11. 08.11. 10.11. 13.11. 15.11. 16.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 27.11. 29.11. 30.11.
1 1	Priprema travnjaka za zimski period	/	/
<b>DRVEĆE (DRVOREDNE SADNICE, SREDNJI LIŠĆARI, NISKI LIŠĆARI I VISOKI ČETINARI)</b>			
1 2	Orezivanje krune	/	03.02. 05.02. 16.02. 18.02.
1 3	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	18.12. 21.12. 26.12. 28.12. 29.12.	01.11. 16.11. 20.11.
1 4	Plevljenje korova oko biljaka	18.12. 21.12.	01.11. 16.11.

		26.12. 28.12. 29.12.	20.11.
1 5	Prihrana mineralnim đubrivima	/	21.10.
1 6	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	18.09.
1 7	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
1 8	Otresanje snega sa biljaka	/	/
<b>ŽBUNJE (ČETINARSKO, ZIMZELENO I LISTOPADNO ŠIBLJE)</b>			
1 9	Orezivanje i oblikovanje u tražene forme (žive ograde, masivi...)	18.12. 21.12. 26.12. 28.12. 29.12.	02.11. 03.11. 06.11. 08.11.
2 0	Poboljšavanje vodo-vazdušnog režima okopavanjem	18.12. 21.12. 26.12. 28.12. 29.12.	01.11. 16.11. 20.11.
2 1	Plevljenje korova oko biljaka	18.12. 21.12. 26.12. 28.12. 29.12.	01.11. 16.11. 20.11.
2 2	Prihranjivanje mineralnim đubrivima	/	21.10.
2 3	Prskanje biljaka protiv biljnih bolesti i štetočina	/	21.10.
2 4	Za vrste koje to zahtevaju, uvezivanje u toku zime da ne bi došlo do oštećenja i lomljenja zbog snega	/	/
2 5	Otresanje snega sa biljaka	/	/
<b>SISTEM ZA NAVODNJAVANJE</b>			
3 1	Održavanje sistema za navodnjavanje; Podešavanje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalice i redovna kontrola sistema.	/	22.11.
3 2	Sitne popravke na mreži	/	01.09.
3 3	Pražnjenje sistema pred zimu prema vremenskim prilikama	/	/
<b>DODATNE AKTIVNOSTI</b>			
3 4	Ručno zalivanje u sušnom periodu - po potrebi	22.12.	08.11. 22.11.





**Zemunske kapije - IZVEŠTAJ  
Sistema redovnog održavanja**


3 5	Sadnja biljaka	/	29.03.
3 6	Popravka ankera drveća - po potrebi	/	02.10.







 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <span style="float: right;">09692</span>	
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje.....	1. <u>ИЛИК НЕМАЊА</u> 2. <u>ЛАЗИЋ ЖЕЉКО</u> 3. <u>ДОСКОВИЋ НИКОЛА</u> 4. ....	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>04. 12.</u> 20 <u>23</u> god.
Korisnik: <u>С. СТАНАРА</u> Ulica i broj: <u>УМАДИЈСКА 39</u> Mesto: <u>ЗЕМУН</u>	1. Izvršen rad: <u>РЕДОВАН СЕРВИС ЛИФТА</u>	
Vrsta dizalice: <u>ЕЛ</u>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata: .....		
Vrsta el. komande: .....		
Broj prilaza: .....		
Potpis montera: <u>Uroš Horvatić</u>	Overava korisnik: 	






 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09640</b>		
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>04. 12.</u> 20 <u>23</u> god.
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>ДЕСНИ</u>	1. <u>ИЛИЋ Немања</u> 2. <u>МЗИК Жељко</u> 3. <u>Досковић Никол</u> 4. ....	1. Izvršen rad: <u>РЕДОВАН СЕРВИС ЛИФТА</u>	
Korisnik: <u>С. СТАНАРА</u>	.....		
Ulica i broj: <u>ЉУМАЊИЈСКА 39</u>	.....		
Mesto: <u>ЗЕМУН</u>	.....		
Vrsta dizalice: <u>ЕЛ</u>	.....		
Broj stanice: .....	.....		
Nosivost: .....	.....		
Brzina vožnje: .....	.....		
Vrsta prilaznih vrata.....	.....		
Vrsta el. komande:.....	.....		
Broj prilaza.....	.....		
Potpis montera: <u>Uroš Petrović</u>	Overava korisnik: <u>[Signature]</u>		

 <p>David Pajić DAKA DOO Dunavska 67 11060 Beograd</p>	<p>Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>133641</b></p>	
	<p>SERVISNI PUNKT.....</p>	<p>Opravku - - servisiranje izvršili</p>
<p>Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>ЛЕВУ</u></p>	<p>1. <u>Жељко Лазик</u> 2. <u>Немања Илић</u> 3. <u>Никола Јокковић</u> 4. ....</p>	
<p>Korisnik: <u>С. СТАНАРА</u> Ulica i broj: <u>Шумадијска 47</u> Mesto: <u>БГ</u></p>	<p>1. Izvršen rad: <u>РЕУ, ОБАВН СЕРВИС</u> <u>ЛИФТА</u></p>	
<p>Vrsta dizalice: <u>ЕЛ</u></p> <p>Broj stanice: .....</p> <p>Nosivost: ..... kp.</p> <p>Brzina vožnje: ..... m/sek</p> <p>Vrsta prilaznih vrata.....</p> <p>Vrsta el. komande: .....</p> <p>Broj prilaza: .....</p>		
<p>Potpis montera: <u>Зоран Битић</u></p>	<p>Overava korisnik: <u>[Signature]</u></p>	




 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09541</b>	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <b>04.12.</b> 20 <b>23</b> god.
SERVISNI PUNKT.....	1. <b>Жељко Јазућ</b>	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <b>Десети</b>	2. <b>Немања Милић</b>	
	3. <b>Никола Дрсковић</b>	
	4. ....	
Korisnik: <b>С. СТАНАРА</b>	1. Izvršen rad: <b>РЕДОВАН СЕРВИС</b>	
Ulica i broj: <b>ДУНАВСКА 49</b>	<b>ЛИФТА</b>	
Mesto: <b>БР</b>		
Vrsta dizalice: <b>ЕЛ</b>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: .....		
Brzina vožnje: .....		
Vrsta prilaznih vrata: .....		
Vrsta el. komande: .....		
Broj prilaza: .....		
Potpis montera: <b>Дрсковић Никола</b>	Overava korisnik: <b>[Signature]</b>	



 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09790</b>	
	Opravku - - servisiranje izvršili	Opravka - servisiranje izvršeno dana <u>04.12</u> 20 <u>23</u> god.
SERVISNI PUNKT.....	1. <u>ILIC NEMANJA</u> 2. <u>DOSKOVIC N</u> 3. <u>LAZIC Z</u> 4. ....	
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>LEVI</u>	1. Izvršen rad: <u>REDOVAN SERVIS LIFTA</u>	
Korisnik: <u>S. STANARA</u>		
Ulica i broj: <u>SUMADIJSKA 49</u>		
Mesto: <u>BG</u>		
Vrsta dizalice: <u>EL</u>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:.....		
Broj prilaza:.....		
Potpis montera: 	Overava korisnik: 	



 <b>David Pajić DAKA DOO</b> Dunavska 67 11060 Beograd	Izveštaj o izvršenoj opravci - servisiranju lifta <b>09591</b>	
	SERVISNI PUNKT.....	Opravku - - servisiranje izvršili 1. <u>Жељко Лезић</u> 2. <u>Немања Илић</u> 3. <u>Никола Досковић</u> 4. ....
Broj ugovora za izvršene opravke ili servisiranje..... <u>ДЕСНИ</u>	1. Izvršen rad: <u>РЕДОВАН СЕРВИС ЛИФТА</u>	
Korisnik: <u>С. СТАНАРА</u>		
Ulica i broj: <u>ДУНАДСКА 49</u>		
Mesto: <u>БР</u>		
Vrsta dizalice: <u>ЕЛ</u>		
Broj stanice: .....		
Nosivost: ..... kp.		
Brzina vožnje: ..... m/sek		
Vrsta prilaznih vrata.....		
Vrsta el. komande:.....		
Broj prilaza.....		
Potpis montera: <u>Đorđe Čučić HAKOJA</u>	Overava korisnik: <u>[Signature]</u>	



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

**MILGEN DEA**

Datum izvršenja: 26.12.2023

Korisnik: CSI Stambeno

MESEC: DEC

Lokacija D.E.A.: Zemunske kapije obilazak G

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 8,73

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi		✓	Kontrola izduvnih gasova		✓
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi		✓	Kontrola alternatora		✓
Kontrola filtera goriva/pritezanje		✓	Kontrola punjača baterije		✓
Kontrola filtera ulja/pritezanje		✓	Kontrola grejača		✓
Kontrola creva goriva		✓	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka		✓
Kontrola creva vode		✓	Proba rada agregata		✓
Kontrola zategnutosti kaiševa		✓	Agregat u auto		✓
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode		✓			

NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: NIVELIŠTANJE IZVORNA SA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Ime i prezime, funkcija

potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

**MILGEN DEA**

Datum izvršenja: 26.12.2023.

Korisnik: CSI STAMBENO

MESEC: DEC

Lokacija D.E.A.: Zemunske Opatice 080015 C

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 26,73

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi		✓	Kontrola izduvnih gasova		✓
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi		✓	Kontrola alternatora		✓
Kontrola filtera goriva/pritezanje		✓	Kontrola punjača baterije		✓
Kontrola filtera ulja/pritezanje		✓	Kontrola grejača		✓
Kontrola creva goriva		✓	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka		✓
Kontrola creva vode		✓	Proba rada agregata		✓
Kontrola zategnutosti kaiševa		✓	Agregat u auto		✓
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode		✓			

NIVO GORIVA 92 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena:

AGREGAT ISPRAVAN ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

\_\_\_\_\_ potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime, funkcija

\_\_\_\_\_ potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089





SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

**MILGEN DEA**

Datum izvršenja: 26.12.2023.

Korisnik: CSI STAMBENO

Lokacija D.E.A.: OBISPAK H

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C120 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 59,07

MESEC: DECEMBAR

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola izduvnih gasova	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola alternatora	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola filtera goriva/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola punjača baterije	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola filtera ulja/pritezanje	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kontrola grejača	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola creva goriva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola creva vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Proba rada agregata	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola zategnutosti kaiševa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Agregat u auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

NIVO GORIVA 92 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: AGREGAT ISPRAVA ZA RAD

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

potpis servisera

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Ime i prezime, funkcija

potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.  
Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd  
Mob : (+381) 63 265531  
Pib: 113638797 Mb: 21905089



SERVIS, INSTALACIJA, RENT I ODRŽAVANJE AGREGATA

ZAPISNIK MESEČNOG SERVISA D.E.A.

**MILGEN DEA**

Datum izvršenja: 26.12.2023.

Korisnik: CSI STAMBENO

MESEC: DEC

Lokacija D.E.A.: OBASCAT F

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel.broj: \_\_\_\_\_

Model agregata: C170 Snaga agregata: 170 Radni časovi: 19,33

OPIS RADOVA			OPIS RADOVA		
Kontrola ulja u motoru/dolivanje po potrebi		✓	Kontrola izduvnih gasova		✓
Kontrola antifrizu u hladnjaku/dolivanje po potrebi		✓	Kontrola alternatora		✓
Kontrola filtera goriva/pritezanje		✓	Kontrola punjača baterije		✓
Kontrola filtera ulja/pritezanje		✓	Kontrola grejača		✓
Kontrola creva goriva		✓	Pregled i čišćenje rešetaka hladnjaka		✓
Kontrola creva vode		✓	Proba rada agregata		✓
Kontrola zategnutosti kaiševa		✓	Agregat u auto	✓	
Kontrola aku-baterija/dolivanje dest.vode		✓			


NIVO GORIVA 95 %

Potrosni materijal: \_\_\_\_\_

Napomena: AGILSCAT 15/22/2023 2+ RAD


Servis je uspešno izvršen, potvrđuje

Servis je uspešno izvršen, potvrđuje



potpis servisera

Ime i prezime, funkcija



potpis korisnika

[milgendea@gmail.com](mailto:milgendea@gmail.com)

MILGEN DEA D.O.O.

Igora Vasiljeva 29a, 11210 Beograd

Mob : (+381) 63 265531

Pib: 113638797 Mb: 21905089



FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA  
**ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD**

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;  
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784



### MESEČNI IZVEŠTAJ

Dostavljamo Vam mesečni Izveštaj o pruženim uslugama FTO i PPZ na objektu-naselju „ZEMUNSKIE KAPIJE“ za mesec Decembar 2023.godine po sledećim pitanjima.

#### 1. Vanredni događaji na objektu

U mesecu Decembru 2023.godine, nije bilo vanrednih događaja

#### 2. Protivpožarna zaštita na objektu-naselju

U proteklom mesecu alarm PP centrale se aktivirao 96 puta, zbog povećane koncentracije Co2 iz auspuha automobila.


#### 3. Elektro,vodovodne instalacije i liftovi

- Nije bilo kvarova na liftovima
- Uočeno je 19 kvarova na ulaznim vratima(interfonskim, prilaznim i šifrovanim vratima)
- Nije bilo kvara na rampama

#### 4. Ostali značajni događaji na objektu – naselju „Zemunske kapije“

- Patrolna služba nije reagovala na narušavanje kućnog reda i mira, jer nije imalo potrebe.
- Tokom meseca bilo je 492 nepravilno parkiranih automobila na kojima je ostavljeno upozorenje;
- Parking servis je intervenisao 2 puta zbog parkiranja kod Šumadijske 22 i 28.
- Komunalna milicija pozvana je 3 puta, zbog parkiranja na pešačkim prelazima i trotoarima.
- Parking kod lamele H ulaz broj 36 ima vertikalnu signalizaciju koja upozorava su po dva krajnja mesta rezervisana za invalide, ali na tim mestima nema horizontalne signalizacije (žuta polja) te nije jasno sa kojim pravom Parking servis odnosi vozila sa tih mesta, koja nisu obeležena po propisu
- Patrolna služba je reagovala 5 puta na narušavanje kućnog reda i mira prilikom obilaska ili po prijavi stanara, uglavnom zbog buke u stanovima.
- Patrole su obavile 605 redovna obilaska po zahtevu CSI i stanara.
- Svakodnevno se registruje 20-25 preuzimanja ključeva
- Službenici obezbeđenja su više puta nalazili izgubljenje stvari i trudili se da pronađu vlasnike.
- Posao koji se obavlja, popisivanje motorcikala u svim nivoima garaže.
- Dana 20.12.2023.g. snimanje serije „Igra Sudbine“

### ZAKLJUČAK:



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 5  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	06
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОБЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 7  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-1
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 9  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-2
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 11  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-3
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA


Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 13  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-4
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 15  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-5
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролisanja:		09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2024. год	
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 17  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-6
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:		09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год	
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 19  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	6-7
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	

SOL Engineering Beograd d.o.o.  
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu, konsalting i inženjering  
PIB: 108746786  
matični broj: 20083417  
sedište firme: Tršćanska 17, Beograd (Zemun)  
e-mail: prodaja@sol-e.rs  
žiro račun: Sberbank 285-231100000280-98

**SOL**  
engineering

www.SOL-e.rs

ZAPISNIK BROJ: 07-02-01-01-06

DATUM: 20. 12. 2023.

OBJEKAT: Stambeni objekat- Zemunske kapije  
ADRESA: Šumadijska 5-21 Beograd-Zemun

#### ZAPISNIK

#### O PERIODIČNOM PREGLEDU SISTEMA ZA DEZEKCIJU UGLJEN MONOKSIDA



Prema Zakonu o zaštiti od požara ("Sl.Glasnik RS", br. 111/2021, 20/215 i 87/2018)


Tokom pregleda je obavljeno sledeće:

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | TIP: Quadel Alpha 2100<br>Napajanje sa mreže (220V)<br>Napajanje i baterija 2x12V/7 Ah<br>Pregled kablova i vodova<br>Zvučna indikacija<br>Svetlosna indikacija | ispravno<br>ispravno<br>ispravno<br>ispravno<br>ispravno |
| 2. | Provera CO javljača:<br>CO detektor   | svi javljači su ispravni                                 |
| 3. | Provera izvršnih funkcija:<br>Sirene garaža i svetleći natpisi:<br>Ventilacija 100-250ppm:<br>Ventilacija 250ppm>   | u funkciji<br>u funkciji<br>u funkciji                   |

Napomene:

ZAKLJUČAK:  
SISTEM JE U FUNKCIJI

ISPITIVANJE IZVRŠILI:	
Ime i prezime:	Potpis:
I. Boris Mitić	
Odgovorno lice:	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 5  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	03
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Matični br : 21298573  
Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 7  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	4
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 9  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	05
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОБЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA


Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/123-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 11  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	6
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	






BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 13  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	7
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 15  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	8
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 17  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	9
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 19  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	10
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОБЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 21  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	11
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	10. 01. 2024.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2024. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЛОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - ГАРАЖА  
ШУМАДИЈСКА 5-21  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	283
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	20. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 02/24

Uradjeno: 10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**"Zemunske kapije"**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br.5**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 33 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2—OP-C3, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 03/24

Uradjeno:10.01.2024.

U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"  
Adresa: ŠUMADIJSKA br.7

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 34 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Step en mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2-OP-C2, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 04/24

Uradjeno:10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"  
Adresa: ŠUMADIJSKA br.9**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 19 panik lampi.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2-OP-C1, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 05/24

Uradjeno: 10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona ("Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"  
Adresa: ŠUMADIJSKA br.11**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 18 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Step en mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO-OP-D1, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 06/24

Uradjeno:10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**"Zemunske kapije"**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br.13**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 34 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepen mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2-OP-D2, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 07/24

Uradjeno:10.01.2024.

U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona ("Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"**

**Adresa: ŠUMADIJSKA br.15**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 34 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Step en mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2-OP-D3, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 08/24

Uradjeno: 10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**"Zemunske kapije"**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br.17**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 33 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO-OP-E3, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 09/24

Uradjeno: 10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**"Zemunske kapije"**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br.19**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 33 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO-OP-E2, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 10/24

Uradjeno:10.01.2024.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**"Zemunske kapije"**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br.21**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 19 panik lampe.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO-OP-E1, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: **01/24**

Uradjeno: **10.01.2024.**

U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona ("Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"  
Adresa: ŠUMADIJSKA br. 5 -21  
(GARAŽA)**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
EXIT M
- Karakteristika svetiljke Led8
- Ukupno je ispitano 68 panik lampi.

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim neonskim, i led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO-OSV-elektro soba br.2, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS hr : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 24  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	512-1
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:		09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год.	
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 22  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	512
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:		09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год.	
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 26  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	512-2
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 28  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	512-3
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-555/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 22, 24, 26, 28 - ГАРАЖА  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	512-4
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-555/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	

SOL Engineering Beograd d.o.o.  
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu, konsalting i inženjering  
PIB: 108746796  
matični broj: 20083417  
sedište firme: Tršćanska 17, Beograd (Zemun)  
e-mail: prodaja@sol-e.rs  
žiro račun: Sberbank 285-2311000000280-98

SOL  
engineering

www.SOL-e.rs

ZAPISNIK BROJ: 07-02-01-01-04  
DATUM: 15. 12. 2023.

OBJEKAT: Stambeni objekat- Zemunske kapije  
ADRESA: Šumadijska 22, 24, 26, 28, Beograd-Zemun

Z A P I S N I K

O PERIODIČNOM PREGLEDU SISTEMA ZA DEZEKCIJU UGLJEN MONOKSIDA

Prema Zakonu o zaštiti od požara ("Sl.Glasnik RS", br. 111/2021, 20/215 i 87/2018)


Tokom pregleda je obavljeno sledeće:

- |    |                                   |                          |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. | TIP: Quadel Alpha 2100            |                          |
|    | Napajanje sa mreže (220V)         | ispravno                 |
|    | Napajanje i baterija 2x12V/7 Ah   | ispravno                 |
|    | Pregled kablova i vodova          | ispravno                 |
|    | Zvučna indikacija                 | ispravno                 |
|    | Svetlosna indikacija              | ispravno                 |
| 2. | Provera CO javljača:              |                          |
|    | CO detektor                       | svi javljači su ispravni |
| 3. | Provera izvršnih funkcija:        |                          |
|    | Sirene garaža i svetleći natpisi: | u funkciji               |
|    | Ventilacija 100-250ppm:           | u funkciji               |
|    | Ventilacija 250ppm>               | u funkciji               |

Napomene:

ZAKLJUČAK:  
SISTEM JE U FUNKCIJI

ISPITIVANJE IZVRŠILI:	
Ime i prezime:	Potpis:
1. Boris Mitić	
Odgovorno lice:	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 22  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	365
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA


Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 24  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	366
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЛОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 28  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	368
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 26  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	367
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-556/23-1 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - ГАРАЖА  
ШУМАДИЈСКА 22, 24, 26, 28  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	369
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	15. 12. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-556/23-1 од 07. 05. 2023. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	МИЋИЋ МИЛИВОЈЕ	Лиценца број:09-152-9393/17 од 21. 06. 2019.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 199/23

Uradjeno: 15.12.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 22**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 12
- Ukupno je ispitana 68 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OPG1** (sedmi sprat) nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: **198/23**

Uradjeno: **15.12.2023.**


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 24**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 12
- Ukupno je ispitana 78 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP G2**(sedmi sprat) nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 197/23

Uradjeno: 15.12.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 26**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 12
- Ukupno je ispitana 78 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP G3**(sedmi sprat) nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: **196/23**

Uradjeno: **15.12.2023.**


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 28**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 12
- Ukupno je ispitana 68 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP G4**(sedmi sprat) nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 199/23

Uradjeno: 15.12.2023.

U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


**Objekat: Stambena zajednica - GARAŽA**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 22 - 28**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 12
- Ukupno je ispitana 20 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-GZ 1, RO-GZ -2** nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 30  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	180-2
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 32  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	180/1
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год...		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 34  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	180/3
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год..		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 36  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	180/4
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 30, 32, 34, 36 - ГАРАЖА  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	180
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	

SOL Engineering Beograd d.o.o.  
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu, konsalting i inženjering  
PIB: 108746796  
matični broj: 20083417  
sedište firme: Tršćanska 17, Beograd (Zemun)  
e-mail: prodaja@sol-e.rs  
žiro račun: Sberbank 285-2311000000280-98

SOL  
engineering

www.SOL-e.rs

ZAPISNIK BROJ: 07-02-02-02-04  
DATUM: 05. 05. 2023.

OBJEKAT: Stambeni objekat - Zemunske kapije  
Adresa: Šumadijska 30,32,34,36 Beograd - Zemun

## ZAPISNIK

### O PERIODIČNOM PREGLEDU SISTEMA ZA DETEKCIJU UGLJEN MONOKSIDA




Prema Zakonu o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018)


Tokom pregleda je obavljeno sledeće:

- TIP: Quadel Alpha 2100  
Napajanje sa mreže (220V) ispravno  
Napajanje i baterija 2x12V/7 Ah ispravno  
Pregled kablova i vodova ispravno  
Zvučna indikacija ispravno  
Svetlosna indikacija ispravno
- Provera CO javljača:  
CO detektor svi javljači su ispravni
- Provera izvršnih funkcija:  
Sirene garaža i svetleći natpisi: u funkciji  
Ventilacija 100-250ppm: u funkciji  
Ventilacija 250ppm> u funkciji

Napomene: -

ZAKLJUČAK:  
SISTEM JE U FUNKCIJI

ISPITIVANJE IZVRŠILI:	
Ime i prezime:	Potpis:
1. Dubravko Potkrajac	 
2. Milan Gerdijan	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje МУП-а RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 30  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	111
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год..		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA


Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 32  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	112
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 34  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	113
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 36  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	114
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год..		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - ГАРАЖА  
ШУМАДИЈСКА 30, 32, 34, 36  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	115
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120


СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - ГАРАЖА  
ШУМАДИЈСКА 30, 32, 34, 36  
ЗЕМУН




ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	115
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	

		Trščanska 17, 11080 Beograd-Zemun PIB: 108746796 e-mail: office@SOL-e.rs		
<b>ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJE</b> za odvođenje dima i toplote Zemunske kapije - Šumadijska 30, 32, 34, 36 - Objekat H				
VRSTA ISPITIVANJA	PRVO <input type="checkbox"/>	Evidencijski broj isprave	07-02-02-02-01	
	PERIODIČNO <input checked="" type="checkbox"/>	Datum isprave	05. 05. 2023.	
<b>A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE</b>				
NAZIV PRAVNOG LICA:		SOL engineering DOO Beograd		
ADRESA PRAVNOG LICA:	Mesto	Beograd-Zemun		
	Ulica i broj	Trščanska 17		
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:		09/4 broj 217-1798/20		
<b>B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE</b>				
R. B.	IME I PREZIME	BR. LICENCE/ UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU		
1.	Boris Mitić	07-152-3773/10		
2.	Milan Gerdijan	09 152-1-6440/18		
<b>V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA</b>				
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta	KEW 6016 Merilo za ispitivanje veličina električnih instalacija		
	Naziv proizvođača	KYORITSU		
	Fabrički broj	8251701		
	Klasa tačnosti	Prema EN HD HD 60364-6:2016		
	Uverenje o etaloniranju	43417 07/2017		
MERNI INSTRUMENT BR. 2	Tip i vrsta	Uređaj za merenje apsolutnog (barometarskog) pritiska, 511		
	Naziv proizvođača	TESTO		
	Fabrički broj	39117335/904		
	Klasa tačnosti	300-1200hPa - 0.1hPa		
	Uverenje o etaloniranju	20394 p 0693 30.12.2019.		
MERNI INSTRUMENT BR. 3	Tip i vrsta	Uređaj za merenje temperature, vlažnosti, 605i		
	Naziv proizvođača	TESTO		
	Fabrički broj	Kataloški broj 0560 2605 03		
	Klasa tačnosti	-20 to +60 °C 0 to 100 %RH : 0.1 °C 0.1 %RH		
	Uverenje o etaloniranju	20394 t/RH 2435 30.12.2019.		

 OB.UP3.01-01 - Isprava o periodičnom kontrolisanju instalacije za odvođenje dima i toplote  
 Revizija 6 03.02.2021.


 Strana 1 od 11



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ

### o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 173/23

Uradjeno:05.05.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 30**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 15
- Ukupno je ispitano 69 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepen mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP.H2-7 sprat**, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 174/23

Uradjeno:05.05.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 32**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 15
- Ukupno je ispitana 69 panik lampa

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP.H-1.-7 sprat**, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 175/23

Uradjeno:05.05.2023.

U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 34**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led 15
- Ukupno je ispitano 69 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP-H.4 7 sprat**, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 176/23

Uradjeno:05.05.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br. 36**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA GR-310
- Karakteristika svetiljke Led 15
- Ukupno je ispitana 70 panik lampa

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.40 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO-OP-H 7 sprat**, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 177/23

Uradjeno:05.05.2023.



U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica  
"ŠUMADIJSKA"30.32,34,36  
Adresa: ŠUMADIJSKA  
ZAJEDNIČKA GARAŽA**


Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima koji se nalaze u RO hodnik
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 6A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led viseće
- Ukupno je ispitano 101 panik lampi

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim, led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u **RO TN-C/S**. (server soba - garaža) nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.

		Trščanska 17, 11080 Beograd-Zemun PIB: 108746796 e-mail: office@SOL-e.rs	
ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA Zemunske kapije - Šumadijska 30, 32, 34, 36 – objekat H			
VRSTA ISPITIVANJA	PRVO <input type="checkbox"/>	Evidencijski broj isprave	07-02-02-02-03
	PERIODIČNO <input checked="" type="checkbox"/>	Datum isprave	05. 05. 2023.
A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA			
NAZIV PRAVNOG LICA:	SOL engineering DOO Beograd		
ADRESA PRAVNOG LICA:	Mesto	Beograd-Zemun	
	Ulica i broj	Trščanska 17	
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:	09/4 broj 217-1803/20		
B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE			
R. B.	IME I PREZIME	BR. LICENCE/UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU	
1.	Boris Mitić	07-152-3773/10	
2.	Milan Gerdijan	09 152-1-6440/18	
V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA			
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta	KEW 6016 Merilo za ispitivanje veličina električnih instalacija	
	Naziv proizvođača	KYORITSU	
	Fabrički broj	8251701	
	Klasa tačnosti	Prema EN HD HD 60364-6:2016	
	Uverenje o etaloniranju	43417 07/2017	
MERNI INSTRUMENT BR. 2	Tip i vrsta	Tester Baterija, TK15	
	Naziv proizvođača	SOL engineering	
	Fabrički broj	50	
	Klasa tačnosti	±1%	
	Uverenje o etaloniranju	007/20 10.01.2020.	
MERNI INSTRUMENT BR. 3	Tip i vrsta	Uređaj za merenje apsolutnog (barometarskog) pritiska, 511	
	Naziv proizvođača	TESTO	
	Fabrički broj	39117335/904	
	Klasa tačnosti	300-1200hPa - 0.1hPa	

		Trščanska 17, 11080 Beograd-Zemun PIB: 108746796 e-mail: office@SOL-e.rs			
ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA I UREĐAJA za gašenje požara raspršenom vodom ili penom Zemunske kapije - Šumadijska 30, 32, 34,36 – Objekat H					
VRSTA ISPITIVANJA	PRVO <input type="checkbox"/>	Evidencijski broj isprave		07-02-02-02-02	
	PERIODIČNO <input checked="" type="checkbox"/>	Datum isprave		05. 05. 2023.	
A. PODACI O PRAVNOG LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA RASPRŠENOM VODOM ILI PENOM					
NAZIV PRAVNOG LICA:		SOL engineering DOO Beograd			
ADRESA PRAVNOG LICA:		Mesto	Beograd-Zemun		
		Ulica i broj	Trščanska 17		
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:		09/4 broj 217-1799/20			
B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE					
R. B.	IME I PREZIME	BR. LICENCE/UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU			
1.	Boris Mitić	07-152-3773/10			
2.	Milan Gerdijan	09 152-1-6440/18			
V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA					
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta	KEW 6016 Merilo za ispitivanje veličina električnih instalacija			
	Naziv proizvođača	KYORITSU			
	Fabrički broj	8251701			
	Klasa tačnosti	Prema EN HD HD 60364-6:2016			
	Uverenje o etaloniranju	43417 07/2017			



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 34  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	180/3
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	05. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год..		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22. Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 39  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	179/1
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 47  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	179/2
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA


Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 49  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	179/3
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-385/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 39, 47, 49 - ГАРАЖА  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПЕРИОДИЧНО X	Евиденцијски број исправе	179
	КОНТРОЛНО	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА МОБИЛНИХ УРЕЂАЈА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-385/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003 год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	

SOL Engineering Beograd d.o.o.  
Privredno društvo za proizvodnju, trgovinu, konsalting i inženjering  
PIB: 108746796  
matični broj: 20083417  
sedište firme: Tršćanska 17, Beograd (Zemun)  
e-mail: prodaja@sol-e.rs  
žiro račun: Sberbank 285-231100000280-98

SOL  
engineering

www.SOL-e.rs

ZAPISNIK BROJ: 07-02-01-01-04  
DATUM: 04. 05. 2023.

OBJEKAT: Stambeni objekat - Zemunske kapije  
Adresa: Šumadijska 39, 47, 49 Beograd - Zemun

## ZAPISNIK

### O PERIODIČNOM PREGLEDU SISTEMA ZA DETEKCIJU UGLJEN MONOKSIDA

Prema Zakonu o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018)


Tokom pregleda je obavljeno sledeće:

- TIP: Quadel Alpha 2100  
Napajanje sa mreže (220V) ispravno  
Napajanje i baterija 2x12V/7 Ah ispravno  
Pregled kablova i vodova ispravno  
Zvučna indikacija ispravno  
Svetlosna indikacija ispravno
- Provera CO javljača:  
CO detektor svi javljači su ispravni
- Provera izvršnih funkcija:  
Sirene garaža i svetleći natpisi: u funkciji  
Ventilacija 100-250ppm: u funkciji  
Ventilacija 250ppm> u funkciji

Napomene: -

ZAKLJUČAK:  
SISTEM JE U FUNKCIJI

ISPITIVANJE IZVRŠILI:	
Ime i prezime:	Potpis:
1. Dubravko Potkrajac	
2. Milan Gerdijan	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 39  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	108
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338


STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenie MUP-a RS br : 217-386/22 Šifra delatnosti : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА  
ШУМАДИЈСКА 49  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	110
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:		09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.	
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338



**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA


Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573  
Odobrenje МУП-а RS br : 217-386/22 Šifra делатности : 7120

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА - ГАРАЖА  
ШУМАДИЈСКА 37, 47, 49  
ЗЕМУН



ИСПРАВА О КОНТРОЛИСАЊУ ИНСТАЛАЦИЈА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА			
ВРСТА ИСПИТИВАЊА	ПРВО	Евиденцијски број исправе	107
	ПЕРИОДИЧНО X	Датум исправе	04. 05. 2023.
<b>А. ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛИСАЊА ИНСТАЛАЦИЈЕ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ</b>			
НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА:	АЛАРМИУС НД доо		
АДРЕСА ПРАВНОГ ЛИЦА:	Место:	РЕСНИК, БЕОГРАД	
	Улица и број:	ТОДОРА ПАВЛОВИЋА 19	
Број решења о утврђивању испуњености услова за обављање послова контролисања:	09 број 217-386/22 од 09. 05. 2022. год.		
<b>Б. ПОДАЦИ О КОМПЕТЕНТНИМ ЛИЦИМА КОЈА СУ ОБАВИЛА КОНТРОЛИСАЊЕ</b>			
Р.Б.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	БР. УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ	
1.	НАКИЋ ДЕЈАН	1564/2002 28. 03. 2003. год.	
2.	ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН	152-1-843/22 21. 02. 2022 год.	
3.	СУНЧИЦА АНТИЋ	Лиценца број:09-152-9739/17 од 13. 03. 2018.год	

		Tršćanska 17, 11080 Beograd-Zemun PIB: 108746796 e-mail: office@SOL-e.rs			
ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJE za odvođenje dima i toplote Zemunske kapije – Šumadijske divizije 39-47-49 - objekat F					
VRSTA ISPITIVANJA	PRVO	<input type="checkbox"/>	Evidencijski broj isprave	07-02-01-01-03	
	PERIODIČNO	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum isprave	04. 05. 2023.	
A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA ZA ODVOĐENJE DIMA I TOPLOTE					
NAZIV PRAVNOG LICA:		SOL engineering DOO Beograd			
ADRESA PRAVNOG LICA:		Mesto	Beograd-Zemun		
		Ulica i broj	Tršćanska 17		
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:			09/4 broj 217-1798/20		
B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE					
R. B.	IME I PREZIME		BR. LICENCE/UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU		
1.	Boris Mitić		07-152-3773/10		
2.	Milan Gerdijan		09 152-1-6440/18		
V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA					
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta		KEW 6016 Merilo za ispitivanje veličina električnih instalacija		
	Naziv proizvođača		KYORITSU		
	Fabrički broj		8251701		
	Klasa tačnosti		Prema EN HD HD 60364-6:2016		
	Uverenje o etaloniranju		43417 07/2017		
MERNI INSTRUMENT BR. 2	Tip i vrsta		Uređaj za merenje apsolutnog (barometarskog) pritiska, 511		
	Naziv proizvođača		TESTO		
	Fabrički broj		39117335/904		
	Klasa tačnosti		300-1200hPa - 0.1hPa		
	Uverenje o etaloniranju		20394 p 0693 30.12.2019.		
MERNI INSTRUMENT BR. 3	Tip i vrsta		Uređaj za merenje temperature, vlažnosti, 605i		
	Naziv proizvođača		TESTO		
	Fabrički broj		Kataloški broj 0560 2605 03		
	Klasa tačnosti		-20 to +60 °C 0 to 100 %RH : 0.1 °C 0.1 %RH		
	Uverenje o etaloniranju		20394 t/RH 2435 30.12.2019.		



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 170/23

Uradjeno:04.05.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"  
Adresa: ŠUMADIJSKA br.39**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led
- Ukupno je ispitano 59 panik lampi,

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2-OP.F1-7 sprat, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: **171/23**

Uradjeno: **04.05.2023.**

U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


**Objekat: Stambena zajednica**  
**"Zemunske kapije"**  
**Adresa: ŠUMADIJSKA br.47**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki: OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led
- Ukupno je ispitano 59 panik lampi,

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim , led svetlom.Stepen mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S.Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2-OP.F2 – 7 sprat, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.





BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

**STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA**  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 172/23

Uradjeno:04.05.2023.


U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:

**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije"  
Adresa: ŠUMADIJSKA br.49**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led
- Ukupno je ispitano 58 panik lampi,

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim , led svetlom.Stepen mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S.Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u RO2.OP.F3- 7 sprat, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.



BEOGRAD, Resnik ul. Todora Pavlovića 19  
Tel./fax 011/8041-008 Mob 063/1133-338

STRUČNO-TEHNIČKA SLUŽBA  
ZA PRUŽANJE PREVENTIVNIH USLUGA ZAŠTITE OD POŽARA

Žiro račun : 205-252081-57 P. I. B. : 110105412  
Matični br : 21298573 Reg. br : BP 53276/2017  
Šifra delatnosti : 7120

## IZVEŠTAJ o ispitivanju i funkcionalnoj probi protivpanične rasvete

Broj: 173/23

Uradjeno:04.05.2023.



U skladu sa članom 40. Stav 3. Zakona o zaštiti od požara ("Sl.glasnik RS" br. 111/09, 20/15 i 87/2018) i člana 109. Pravilnika o tehničkim normativima za električnu instalaciju niskog napona "Sl. List SFRJ" br.53/88 i 54/88), izvršeno je ispitivanje i funkcionalna proba protivpanične rasvete koja je izvedena u objektu:


**Objekat: Stambena zajednica  
"Zemunske kapije" GARAŽA  
Adresa: ŠUMADIJSKA br.39,47,49.**

Vizuelnim pregledom instalacije protivpanične rasvete konstatovano je sledeće:

- Protivpanična instalacija je pravilno izvedena i zaštićena tako da nema opasnosti od direktnog električnog udara.
- Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja primenom sistema TN-C/S.
- Protivpanik rasveta je povezana u nezavisno strujno kolo sa pripadajućim zaštitnim uređajima
- Karakteristika zaštitnih uređaja: 10A
- Tip kabla panik rasvete: PPY
- Presek razvodnih kablova panik rasvete: 3x 1,5mm
- Faza L1,2,3
- Tehnički podaci protivpanik svetiljki:  
OLYMPIA
- Karakteristika svetiljke Led
- Ukupno je ispitano 24 panik lampi,

Pregledom je utvrđeno da su svetiljke izrađene od standardnih materijala sa ugrađenim led svetlom. Stepem mehaničke zaštite je IP.65 što odgovara standardu SRPS N.A5.070. Svetiljke se napajaju preko trožilnog kabla sa standardnim klemama, a treći provodnik je spojen sa metalnom masom što znači da je ispunjen uslov sistema zaštite TN-C/S. Funkcionalna proba protivpanične rasvete je izvršena isključivanjem strujnog kola putem odgovarajućeg zaštitnog uređaja koji se nalazi u GRO-GAR-elektro soba garaža, nakon čega su svetiljke prešle na autonoman rad preko svojih baterija i tom prilikom je konstatovano.

		Trščanska 17, 11080 Beograd-Zemun PIB: 108746796 e-mail: office@SOL-e.rs			
ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA Zemunske kapije – Šumadijska 39-47-49 - Objekat F					
VRSTA ISPITIVANJA	PRVO	<input type="checkbox"/>	Evidencijski broj isprave	07-02-01-01-01	
	PERIODIČNO	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum isprave	04. 05. 2023.	
A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA					
NAZIV PRAVNOG LICA:	SOL engineering DOO Beograd				
ADRESA PRAVNOG LICA:	Mesto	Beograd-Zemun			
	Ulica i broj	Trščanska 17			
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:	09/4 broj 217-1803/20				
B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE					
R. B.	IME I PREZIME	BR. LICENCE/UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU			
1.	Boris Mitić	07-152-3773/10			
2.	Milan Gerdijan	09 152-1-6440/18			
V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA					
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta	KEW 6016 Merilo za ispitivanje veličina električnih instalacija			
	Naziv proizvođača	KYORITSU			
	Fabrički broj	8251701			
	Klasa tačnosti	Prema EN HD HD 60364-6:2016			
	Uverenje o etaloniranju	43417 07/2017			
MERNI INSTRUMENT BR. 2	Tip i vrsta	Tester Baterija, TK15			
	Naziv proizvođača	SOL engineering			
	Fabrički broj	50			
	Klasa tačnosti	± 1%			
	Uverenje o etaloniranju	007/20 10.01.2020.			
MERNI INSTRUMENT BR. 3	Tip i vrsta	Uređaj za merenje apsolutnog (barometarskog) pritiska, 511			
	Naziv proizvođača	TESTO			
	Fabrički broj	39117335/904			
	Klasa tačnosti	300-1200hPa - 0.1hPa			
	Uverenje o etaloniranju	20394 p 0693 30.12.2019.			

		Tršćanska 17, 11080 Beograd-Zemun PIB: 108746796 e-mail: office@SOL-e.rs			
ISPRAVA O KONTROLISANJU INSTALACIJA I UREĐAJA za gašenje požara raspršenom vodom ili penom Zemunske kapije – Šumadijska 39-47-49 – Objekat F					
VRSTA ISPITIVANJA	PRVO	<input type="checkbox"/>	Evidencijski broj isprave	07-02-01-01-02	
	PERIODIČNO	<input checked="" type="checkbox"/>	Datum isprave	04. 05. 2023.	
A. PODACI O PRAVNOM LICU OVLAŠĆENOM ZA OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLISANJA INSTALACIJA I UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA RASPRŠENOM VODOM ILI PENOM					
NAZIV PRAVNOG LICA:		SOL engineering DOO Beograd			
ADRESA PRAVNOG LICA:	Mesto	Beograd-Zemun			
	Ulica i broj	Tršćanska 17			
Broj Rešenja o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrolisanja:		09/4 broj 217-1799/20			
B. PODACI O KOMPETENTNIM LICIMA KOJA SU OBAVILA KONTROLISANJE					
R. B.	IME I PREZIME	BR. LICENCE/UVERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU			
1.	Boris Mitić	07-152-3773/10			
2.	Milan Gerdijan	09 152-1-6440/18			
V. PODACI O UPOTREBLJENOJ OPREMI I MERNIM INSTRUMENTIMA					
MERNI INSTRUMENT BR. 1	Tip i vrsta	KEW 6016 Merilo za ispitivanje veličina električnih instalacija			
	Naziv proizvođača	KYORITSU			
	Fabrički broj	8251701			
	Klasa tačnosti	Prema EN HD HD 60364-6:2016			
	Uverenje o etalonoranju	43417 07/2017			



FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA  
**ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD**

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;  
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784



### MESEČNI IZVEŠTAJ

Dostavljamo Vam mesečni Izveštaj o pruženim uslugama FTO i PPZ na objektu-naselju „ZEMUNSKA KAPIJE“ za mesec Decembar 2023.godine po sledećim pitanjima.

#### 1. Vanredni događaji na objektu

U mesecu Decembru 2023.godine, nije bilo vanrednih događaja

#### 2. Protivpožarna zaštita na objektu-naselju

U proteklom mesecu alarm PP centrale se aktivirao 96 puta, zbog povećane koncentracije Co2 iz auspuha automobila.

#### 3. Elektro,vodovodne instalacije i liftovi

- Nije bilo kvarova na liftovima
- Uočeno je 19 kvarova na ulaznim vratima(interfonskim, prilaznim i šifrovanim vratima)
- Nije bilo kvara na rampama

#### 4. Ostali značajni događaji na objektu – naselju „Zemunske kapije“

- Patrolna služba nije reagovala na narušavanje kućnog reda i mira, jer nije imalo potrebe.
- Tokom meseca bilo je 492 nepravilno parkiranih automobila na kojima je ostavljeno upozorenje;
- Parking servis je intervenisao 2 puta zbog parkiranja kod Šumadijske 22 i 28.
- Komunalna milicija pozvana je 3 puta, zbog parkiranja na pešačkim prelazima i trotoarima.
- Parking kod lamele H ulaz broj 36 ima vertikalnu signalizaciju koja upozorava su po dva krajnja mesta rezervisana za invalide, ali na tim mestima nema horizontalne signalizacije (žuta polja) te nije jasno sa kojim pravom Parking servis odnosi vozila sa tih mesta, koja nisu obeležena po propisu
- Patrolna služba je reagovala 5 puta na narušavanje kućnog reda i mira prilikom obilaska ili po prijavi stanara, uglavnom zbog buke u stanovima.
- Patrole su obavile 605 redovna obilaska po zahtevu CSI i stanara.
- Svakodnevno se registruje 20-25 preuzimanja ključeva
- Službenici obezbeđenja su više puta nalazili izgubljenje stvari i trudili se da pronađu vlasnike.
- Posao koji se obavlja, popisivanje motorcikala u svim nivoima garaže.
- Dana 20.12.2023.g. snimanje serije „Igra Sudbine“

### ZAKLJUČAK:

## FIZIČKO-TEHNIČKO OBEZBEĐENJE I PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA ZAŠTITA-SIGURNOST DOO BEOGRAD

Savska 15, 11000 Beograd, tel/fax: 011/ 761 261 7; 011/762 21 06;  
tel: 011/6689-040; mob: 064/ 64 63 784

U mesecu Decembru napred navedena dešavanja nisu uticala na bezbednost objekta i normalan život i rad. U narednom periodu nastaviti sa redovnim praćenjem događaja u stambenim objektima-naselju i preduzimanju adekvanih mera.

Beograd,02.01.2023.g

ZA PREDUZEĆE

Izvršni direktor:  
Ljubivoje Nikolić

